

POWIADOMIENIE O STWIERDZONYM PRZEKROCZENIU Legionella sp. W CIEPŁEJ WODZIE

Nr pozycji w Rejestrze powiadomień	Data stwierdzenia faktu / Data pobrania próbki wody	Adres obiektu	Informacja o stwierdzonym przekroczeniu*	Klasyfikacja kolonizacji oraz ewentualna Ocena stopnia skażenia instalacji wodnej wody ciepłej	Opis działań podjętych przez	
					PPIS	Zarządcę obiektu
12	30.06.2025 r. / 13.06.2025 r.	Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niepodległości 8, Knurów	ilość pobranych próbek: 5 ilość próbek kwestionowanych: 3 Próbka nr 0793/2025/3/1/2 – Oddział Ginekologii 150 [81;277] jtk/1000ml Próbka nr 0793/2025/3/1/3 – Oddział Wewnętrzny I 780 [430;1441] jtk/1000ml Próbka nr 0793/2025/3/1/4 - Oddział Wewnętrzny II 300 [164;548] jtk/1000ml	kolonizacja instalacji na Oddziałach Ginekologii, Chorób Wewnętrznych I, Chorób Wewnętrznych II skażenie wysokie	Dotyczy sprawy nr NS- BW.9022.3.47.2025 W związku ze skażeniem wysokim instalacji ciepłej wody użytkowej wszczęto postępowanie administracyjne oraz wydano decyzję z terminem natychmiastowej wykonalności nakazującą: 1. Wyłączyć z eksploatacji urządzenia prysznicowe w łazienkach i perlatory przy armaturze umywalkowej na oddziałach: Chorób Wewnętrznych I, Chorób Wewnętrznych II oraz Położniczo- Genologicznym oraz w miejscach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym Zespołu Szpitali Powiatu	W związku z przekroczeniem strona poinformowała, iż od dnia 30.06.2025 r. podejmuje działania naprawcze polegające na: - podniesieniu dozowania stężenia podchlorynu sodu, - demontażu perlatorów i słuchawek prysznicowych na Oddziale Wewnętrznym I i II

					Gliwickiego przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie, do czasu uzyskania wyników badań wody ciepłej zgodnych z § 3 ust. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zapewniając przy tym odpowiednie warunki osobom korzystającym, w zakresie utrzymania higieny. 2. Podjąć działania interwencyjne zgodnie z zał. nr 5 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu, które doprowadzą jakość wody w zakresie parametru Legionella sp. do wymagań określonych zał. nr 5 część A do ww. rozporządzenia. 3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach	
--	--	--	--	--	---	--

					o planowanym terminie zakończenia czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej O stwierdzonym przekroczeniu powiadomiono: Kierownika Sekcji Bezpieczeństwa Wody, Kierownika Sekcji Epidemiologii, ŚPWIS, Oddział Bezpieczeństwa Wody w WSSE w Katowicach, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach	
--	--	--	--	--	--	--

*Informacja o stwierdzonym przekroczeniu ma zawierać:

- ilość pobranych próbek
- ilość próbek kwestionowanych
- Punkt pobrania próbki wody wraz z wynikiem badania/objętość próbki oraz stopniem skażenia dla badanej próbki.

PSSE w: Gliwicach

Data: 2025-07-01

Sporządził: Pawełków Alicja

Zatwierdził (PPIS lub osoba upoważniona):

Arleta Mrugała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

/dokument podpisano elektronicznie/

2025-07-01