

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;
32 33-80-530
NIP 631 – 10 – 81 – 512

www.gov.pl/psse-gliwice
psse.gliwice@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527
Z-ca PPIS - 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna - 529
Organizacja i Zamówienia Publiczne - 514
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Znak: NS-HK.903.171.2024

Gliwice, dnia 29.08.2024 r.

Remondis Aqua Toszek
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2
44-180 Toszek

DECYZJA

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572),
- art. 4 ust. 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 poz. 416),
- art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 3, § 21 ust. 4, § 21 ust. 6, § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

oraz otrzymanych sprawozdań z badań nr L/BŚ-2/203/1/24 z dn. 29.08.2024 r. oraz L/BŚ-2/210/1*/24 z dn. 29.08.2022 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gliwicach stwierdzających obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych z punktów usytuowanych na sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kotulinie

stwierdzam

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia „Kotulin” na terenie Miasta i Gminy Toszek zaopatrzonego mieszkańców miejscowości Kotulin oraz Kotulek przy spełnieniu warunku - liczba bakterii grupy coli < 10 jtk[NPL]/100ml

ponadto nakazuję

Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek:

- 1) podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody w zakresie parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) do wymagań określonych zał. nr 1 część C Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- 2) niezwłocznie poinformować użytkowników wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia „Kotulin” o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi (tj. woda bez przegotowania nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt)
- 3) na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Burmistrza Miasta i Gminy Toszek o zakresie i terminach podejmowanych działań
- 4) doprowadzić jakość wody w zakresie parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego (bakterie grupy coli) do wymagań określonych zał. nr 1 część C Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **do dnia 13.09.2024 r.**

Niniejszej decyzji nadaje się na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572) w punktach 1-3 rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na interes społeczny

UZASADNIENIE

Analiza wyniku badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 26.08.2024 r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Kotulinie wykazała obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml, przy braku obecności wskaźników kałowych *Escherichia coli*, enterokoki (Powiadomienie z dnia 28.08.2024 r., Sprawozdanie z badań nr L/BŚ-2/203/1/24 z dn. 29.08.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gliwicach). W związku z powyższym w dniu 28.08.2024 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych w strefie zaopatrzenia oraz ze Stacji

Uzdatniania Wody w Kotulinie, celem potwierdzenia nieprawidłowości. Analiza laboratoryjna wykazała obecność bakterii grupy coli w punktach zlokalizowanych na sieci wodociągowej:

- Szkoła Podstawowa, ul. Gliwicka 13, Kotulin – 5 [2;12] NPL/100ml;
- TOMA AUTO SERVIS ul. Nogowczycka 1, Kotulin – 9 [4;17] NPL/100ml

(Sprawozdanie z badań nr L/BŚ-2/210/1*/24 z dn. 29.08.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach), co nie spełnia wymagań § 3 ust. 3 pkt. 1 ujętych w zał. nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - wartość parametryczna - 0 jtk[NPL]/100ml. Woda podawana do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody w Kotulinie w powyższym zakresie spełnia wymagania obowiązujących norm (0 jtk [NPL]/100ml).

Bakterie grupy coli należą do mikroorganizmów, wśród których występują głównie formy środowiskowe. Część z nich ma zdolność namnażania się w wodzie. Jest to wskaźnik mikrobiologiczny, który może świadczyć o złym stanie instalacji wewnętrznej (ocena czystości i szczelności), wtórnym zanieczyszczeniu. Wykrycie obecności bakterii grupy coli może również wskazywać na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach filtrów, rur lub w osadach w instalacjach wodnych. Na przeżywalność i możliwy wzrost mikroorganizmów wpływa wiele czynników, w tym m.in.: temperatura wody, okresowe zastoje wody w instalacji wewnętrznej. Bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie przy stosowaniu dezynfekcji, a ich wykrycie może oznaczać nieskuteczność procesu uzdatniania wody.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartość parametrycznej <10 jtk[NPL]/100ml dla parametru bakterie grupy coli badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną,

niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Woda może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych (kąpiel, pranie odzieży, prace porządkowe i splukiwanie toalet) bez ograniczeń, jednakże zaleca się prewencyjne przegotowywanie wody przeznaczonej do kąpieli niemowląt i noworodków, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572) decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub ważny interes strony. Z tego względu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach zdecydował o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w punktach 1-3.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (ePUAP). Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:

1. Remondis Aqua Toszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Górnośląska 2, 44-180 Toszek
2. Burmistrz Miasta i Gminy Toszek
ul. B. Chrobrego 2, 44-180 Toszek
3. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
6. Wody Polskie
ul. H Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
7. NS-HK aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gliwicach

dr n. o zdr. Arieta Mrugała

