

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH

44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4  
Tel. 32 33-80-500, Fax. 32 231-95-23;  
32 33-80-530  
NIP 631 – 10 – 81 – 512

[www.gov.pl/psse-gliwice](http://www.gov.pl/psse-gliwice)  
[psse.gliwice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.gliwice@sanepid.gov.pl)

Oddział Laboratoryjny  
41 – 800 Zabrze, ul. 3 Maja 64  
Tel. 32 271-21-35, 32 271-07-17,  
Fax. 32 278-46-71

Tel. 32 33-80-500 Nadzór Zapobiegawczy – 515  
PPIS – 501 Higiena Komunalna – 525, 526, 527  
Z-ca PPIS – 503 Higiena Żywności, Żywnienia i P.U. – 520, 521, 522

Epidemiologia – 510, 511  
Higiena Dzieci i Młodzieży – 516  
Higiena Pracy – 518

Oświata Zdrowotna – 529  
Organizacja i Zamówienia Publiczne – 514  
Kadry Księgowość Kasa – 509, 505, 506

Znak: NS-HK.903.195.2024

Gliwice, dnia 30.09.2024 r.

**Szpital Chorób Płuc  
im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice**

## DECYZJA

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 3 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po przeanalizowaniu działań naprawczych prowadzonych przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31, 44-145 Pilchowice oraz wyników badań próbek wody pobranych dnia 27.09.2024 r. z punktu zgodności oraz dodatkowego punktu monitoringowego zlokalizowanego na instalacji wodociągowej (Sprawozdanie z badań nr L/BŚ-2/229/1/24 z dn. 30.09.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach)

**stwierdzam**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego  
zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa  
w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31**

## UZASADNIENIE

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 po otrzymaniu powiadomień o przekroczeniach wartości parametrycznej ustalonej dla bakterii grupy coli w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej wynikającej z bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach badań kontrolnych z punktu zgodności zlokalizowanego w ww. obiekcie, przeprowadził natychmiastowe działania naprawcze polegające na dezynfekcji chemicznej oraz płukaniu instalacji wodociągowej zaopatrującej pacjentów i personel szpitala. Po przeprowadzonych przez stronę działaniach naprawczych, pobrano w ramach kontroli urzędowej próbki wody do badań laboratoryjnych z punktu zgodności oraz dodatkowego punktu monitoringowego zlokalizowanego na instalacji wodociągowej Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31. Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych dn. 27.09.2024 wykazała, iż badane parametry mikrobiologiczne i wskaźnikowe mikrobiologiczne (*Escherichia coli*, enterokoki, bakterie grupy coli, *Clostridium perfringens*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C) spełniają wymagania zał. nr 1 część A. oraz zał. nr 1 część C. tabela 1. Do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w następujących punktach:

- kran w izbie przyjęć,
- kran w zmywalni kuchennej,

(Sprawozdanie z badań nr L/BS-2/229/1/24 z dn. 30.09.2024 r. Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych PSSE w Gliwicach).

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, może zostać złożone bezpośrednio przed organem, przesłane pocztą lub wniesione w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu (ePUAP). Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji. Poucza się stronę, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 KPA). Zatem przesłanie wyjaśnień



do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania. Adres do doręczeń elektronicznych PPIS w Gliwicach: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24 lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /PSSE\_Gliwice/SkrytkaESP.

Skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie jest możliwe.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*AM*

dr. n. o. zdr. Arleta Mrugała

Otrzymuje:

1. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31, Pilchowice
2. Wójt Gminy Pilchowice  
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
3. Starostwo Powiatowe w Gliwicach  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
5. Wody Polskie  
ul. H Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
6. NS-HK aa

