

## POWIADOMIENIE

Nr pozycji w Rejestrze powiadomień	Data stwierdzenia faktu	Adres obiektu	Ilość pobranych próbek/ ilość próbek dla których stwierdzono niezgodność z normatywem	Klasyfikacja kolonizacji oraz ewentualna ocena stopnia skażenia instalacji wodnej wody ciepłej	Opis działań podjętych przez	
					PPIS	Zarządcę obiektu
18	19.11.2024 r.	Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8, Knurów	4/2	Skażenie wysokie (kolonizacja instalacji)  •próbka nr 0793/2024/2/1/1 – Oddział chirurgii – kran: 180 [103;316] jtk/1000ml;  •próbka nr 0793/2024/2/1/4 – wymiennikownia, wylot – kran: 260 [153;441] jtk/1000ml;	Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Kierownikiem ds. Technicznych, podczas której uzyskano informację o skażeniu instalacji c.w.u. w stopniu wysokim oraz o podejmowanych działaniach naprawczych. O stwierdzonym przekroczeniu powiadomiono: Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej, Kierownika Sekcji Epidemiologii, PPIS w Gliwicach, ŚPWIS, Oddział Bezpieczeństwa Wody w WSSE w Katowicach, PCZK.	Zgodnie z pismem oraz rozmową telefoniczną strona poinformowała, iż po otrzymaniu sprawozdania z badań zawierającego informację o skażeniu mikrobiologicznym w stopniu wysokim, podjęła natychmiastowe działania naprawcze polegające na ściągnięciu perlatorów oraz nakładce prysznicowych na oddziale chirurgii, zwiększaniu dozowania środka chemicznego (podchloryn sodu) do wartości 0,5 mg/l w wymiennikowni. Zobowiązano się do płukania sieci wewnętrznej szpitala oraz na bieżąco monitorowania poziomu chloru na oddziałach za pomocą manualnego urządzenia. Po zakończeniu działań naprawczych po 7 dniach zostaną pobrane próbki wody do badań kontrolnych przez zarządcę.

**PSSE w Gliwicach**

**Data: 19.11.2024 r.**

**Sporządził: Marta Jojko**

**Zatwierdził (PPIS lub osoba upoważniona):**

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach  
zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr inż. Justyna Cegieta