

POWIADOMIENIE

Nr pozycji w Rejestrze powiadomień	Data stwierdzenia faktu	Adres obiektu	Ilość pobranych próbek/ ilość próbek dla których stwierdzono niezgodność z normatywem	Klasyfikacja kolonizacji oraz ewentualna ocena stopnia skażenia instalacji wodnej wody ciepłej	Opis działań podjętych przez	
					PPIS	Zarządcę obiektu
21	11.12.2024 r.	Obiekt przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach	5/4	Kolonizacja instalacji ciepłej wody użytkowej <u>skażenie średnie</u> •próbka nr 0793/2024/3/1/1: wymiennikownia - kran 50 [26;96] jtk/1000ml, •próbka nr 0793/2024/3/1/5: Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy – kran w łazience 84 [45;158] jtk/1000ml, <u>skażenie wysokie</u> •próbka nr 0793/2024/3/1/3: II piętro – Oddział ginekologiczno-położniczy – kran w łazience 600 [357;1009] jtk/1000ml, •próbka nr 0793/2024/3/1/4: III piętro – Oddział chirurgii – kran w łazience 240 [141;407] jtk/1000ml.	Dotyczy sprawy NS-HK.9022.5.97.2024 Dnia 11.12.2024 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z przedstawicielem obiektu. Powiadomiono, iż zostanie wydana decyzja administracyjna stwierdzająca: Kolonizację instalacji ciepłej wody użytkowej w: stopniu wysokim - oddział ginekologiczno-położniczy - łazienka (II piętro), - oddział chirurgii - łazienka (III piętro), woda nie nadaje się do pryszniców ani innych urządzeń powodujących powstawanie aerozolu wodno-powietrznego stopniu średnim - wymiennikownia, - oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy – łazienka oraz nakazująca (z terminem natychmiastowym wykonania nakazów): 1. Wyłączyć z eksploatacji urządzenia prysznicowe w łazienkach i perlatory przy armaturze umywalkowej w punktach: - łazienka - oddział ginekologiczno-położniczy (II piętro), - łazienka – oddział chirurgii (III piętro), w obiekcie przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach, do czasu uzyskania wyników badań wody ciepłej zgodnych z § 3 ust. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zapewniając przy tym odpowiednie warunki osobom korzystającym, w zakresie utrzymania higieny. 2. Podjąć działania interwencyjne zgodnie z zał. nr 5 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu, w celu doprowadzenia jakości wody w zakresie parametru Legionella sp. do wymagań określonych zał. nr 5 część A do ww. rozporządzenia w obiekcie przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach. 3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o planowanym terminie zakończenia czyszczenia i dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w obiekcie. O stwierdzonym przekroczeniu powiadomiono Kierownika	Strona zobowiązała się do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych polegających na ściągnięciu urządzeń wytwarzających aerozol wodnopowietrznych tj. perlatory oraz nakładki prysznicowe w łazienkach, w których stwierdzono skażenie instalacji c.w.u. bakteriami Legionella sp. w stopniu wysokim Ponadto strona jest w trakcie ustalania metody dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej.

					Sekcji Higieny Komunalnej PSSE Gliwice, PPIS w Gliwicach, ŚPWIS, Oddział Bezpieczeństwa Wody WSSE w Katowicach, Kierownika Sekcji Epidemiologii PSSE w Gliwicach, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	
--	--	--	--	--	---	--

PSSE w Gliwicach

Data: 12.12.2024 r.

Sporządził: Joanna Walczyk

Zatwierdził (PPIS lub osoba upoważniona):

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gliwicach



dr n. o zdr. Arleta Mrugała